



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
海事及水務局
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

第 009/DSAMA/2019 號公開招標

第 01 號通告

海事及水務局根據《招標方案》第六條第七款的規定，就《招標方案》及《承投規則》的內容給予以下解釋。

1. 茲 敝司在商業登記中的營業範圍包括：機電設備銷售及安裝、弱電安裝工程。現請問 敝司是否符合 貴局第 009/DSAMA/2019 號公開招標項目之投標條件。

答：是次公開招標的標的為“供應及安裝氹仔客運碼頭閉路電視監察系統”，投標條件均已載於《招標方案》第三條，符合《招標方案》第三條規定者，皆可參與是次公開招標。根據《招標方案》第三條規定，主行政管理機關設於澳門的公司或澳門居民之自然人商業企業主，只要在商業登記中的業務範圍包括以下任一業務：安裝閉路電視、安裝安全監控、安裝電子設備或安裝數碼系統，均可參與本次招標。

2. 由於貴局要求之攝像頭品牌供應商一直沒有回覆我司相關的資料，如果用其他牌子代替，請問需要遞交甚麼證明文件？

答：根據《承投規則-項目要求》第三條第 2 款，投標人可因應其設計或經驗提供其他質量及技術特性相同或更優之產品。無論投標人採用何種產品投標，均需按《招標方案》第九條(二)項之規定撰寫文件。

3. 根據《項目要求》第三條第 2.5 優化影像儲存伺服器之工作內容，若按此執行將出現新舊 CCTV 系統出現不兼容之情況，請確認是否維持按該項之內容實施工作？

答：獲判給人須分階段逐步優化影像儲存伺服器（下稱 NVR）。於優化期間，新 NVR 完成優化後須立即投入新系統服務，而部份未優化的 NVR 仍於舊系統進行相關攝像機的錄影工作；而當所有 NVR 優化完成後，將會使用新 CCTV 系統而舊有的設備將被拆除。



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
海事及水務局
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

4. 根據《項目要求》第三條第 2.11.3 項之門鎖，機櫃廠商 Austin Hughes 並沒有同時兼容 Proximity 及 MiFARE 之產品，請補充該機櫃應配上何種智能卡？

答：需兼容 Proximity 智能卡。

5. 就承投規則-項目要求內 2.5 項之現有影像儲存伺服器，由於現時伺服器或未能滿足 MILESTONE 暢順運行之要求，而且關於 DELL MD1400 之文件沒有顯示可支援現有之 Dell PowerEdge R520 伺服器。請問如何處理。

答：投標人提供的設備/物料必須達至整套 CCTV 系統能正常運作。就現有的影像儲存伺服器（下稱 NVR）而言，如提供之設備/物料導致 NVR 未能運作暢順，或者未能支援提供的“直接附加儲存裝置”的情況下，投標人可選擇符合《項目要求》中規格的其他設備，或者對 NVR 進行其他零件優化（如：增加或更換處理器、更換主機底板或 RAID 控制器等）。

另外，投標人亦可選擇提供全新的 NVR 安裝於是次系統上，但有關配置必須優於現有的 NVR 及符合《項目要求》的要求；

現補充現有的 NVR 配置資料：

處理器	Intel® Xeon® 處理器 E5-2420 @1.90GHz
記憶體	4GB
硬碟	2 台 SAS 1TB 及 3 台 SAS 2TB
網路連接埠	2 個 1 GbE
電源	雙電源
作業系統	Microsoft® Windows Server® 2008
參考 Service Tag	FRL96Z1

2019 年 9 月 9 日於海事及水務局。

局長

黃穗文
黃穗文