



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
海事及水務局
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

第 001/DSAMA/2020 號公開招標

第 01 號通告

海事及水務局根據《招標方案》第六條第七款的規定，就《招標方案》及《承投規則》的內容給予以下解釋。

1. 請提供電櫃單線圖？

答：除《招標方案》、《承投規則》及本通告之內容外，就是次公開招標的其他資料，本局未有補充。

2. 請提供現需更換及新增智能控制系統的燈具平面圖(帶供電線路)？

答：除《招標方案》、《承投規則》及本通告之內容外，就是次公開招標的其他資料，本局未有補充。

3. 請提供本項目涉及的電櫃位置平面圖？

答：請參考本通告附同的圖則（共 3 張）。

4. 請提供智能控制系統的安裝位置圖，即 1-166 總控制室位置圖？

答：請參考本通告附同的圖則（共 3 張）。

5. 請提供現有照明線路的開關方式，用燈掣/MCB/BMS/時間掣/光感開關？

答：現時場內照明只可用斷路器作開關。

6. 照明智能控制系統是否需提供面板控制照明線路？如需，請提供需要之安裝位置？標書內提到主控制台要有預設功能，請詳細說明需包括什麼預設功能？

答：根據《招標方案》第九條第二項 3) 之內容，有關資料由投標人編制。

7. 標書內提到主控制台要有場景功能，請詳細說明場景數量，具體需要之效果？

答：根據《招標方案》第九條第二項 3) 之內容，有關資料由投標人編制。

8. 燈具（D1B、D1CW、D3）的開孔尺寸。

答：燈具 D1B 天花開孔尺寸約：Ø240mm；燈具 D1CW 天花開孔尺寸約：Ø210mm；燈具 D3 天花開孔尺寸約：280mm x 280mm。



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
海事及水務局
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

9. 燈具規格要求是否必須全部符合和最低要求。

答：作更新的室內照明燈具之技術參數必須滿足《承投規則－項目要求》第三條之要求。

10. 新增的燈控子控制器能否經現有“弱電網絡”連接到新的燈控系統的中央控制台？

答：新建的照明智能控制系統須為獨立且不與碼頭內其他設施互聯的系統。

11. 現場的弱電房或弱電櫃與電房的總距離。

答：本次公開招標所需之工作內容無需進入弱電房內施工。

12. 可否提供一層或部份樓層平面圖，以作參考。

答：請參考本通告附同的圖則（共3張）。

13. 可否提供一張或部份電箱線路圖，以作參考。

答：除《招標方案》、《承投規則》及本通告之內容外，就是次公開招標的其他資料，本局未有補充。

14. 可否提供部份，作計算系統聯網的計價。

答：就本次公開招標所需之技術要求或參數等資料已詳列於《承投規則－項目要求》內。除《招標方案》、《承投規則》及本通告之內容外，就是次公開招標的其他資料，本局未有補充。

2020年9月25日於海事及水務局。


局長

黃穗文



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
海事及水務局
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

第001/DSAMA/2020號公開招標 - 第01號通告附同的圖則 - 1/3




備註：此圖僅供參考。

地面層電房位置平面圖



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
海事及水務局
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

第001/DSAMA/2020號公開招標 - 第01號通告附同的圖則 - 2/3




備註：此圖僅供參考。 一樓層電房及總控制室位置平面圖



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
海事及水務局
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

第001/DSAMA/2020號公開招標 - 第01號通告附同的圖則 - 3/3



備註：此圖僅供參考。

二樓層電房位置平面圖