

「樓宇安心用水計劃」執行表格

基本資料（倘樓宇沒有再生水系統，相關項目留空或選“不適用”）：

樓宇名稱：		
樓宇供水系統設有：	☐ 飲用水系統	☐ 再生水系統
地下儲水池數目（總數）：	飲用水：	再生水：
天台儲水池數目（總數）：	飲用水：	再生水：
其他儲水池數目（總數）：	飲用水：	再生水：
物業管理實體名稱：		
聯絡人姓名：		
聯絡人電話：		
聯絡人電郵：		
填寫日期：		

此部分由海事及水務局職員填寫：

遞交日期：		補交日期：	
負責職員：		負責職員：	
收妥文件 (對應遞交文件編號)	已遞交	已補交	
1. 檢查維護記錄	☐	☐	
2. 儲水池清洗記錄	☐	☐	
3. 水質檢測報告	☐	☐	
4. 補充資料	☐	☐	

*倘參加者報名時選擇以屋苑為單位，則可以各單幢樓宇獨立填寫或整個屋苑統一填寫本執行表格。

*遞交文件：

- 樓宇飲用水及倘有再生水系統檢查維護記錄
- 樓宇飲用水及倘有再生水儲水池清洗記錄
- 樓宇所有飲用水及倘有再生水儲水池水質檢測報告（須遞交此項以獲取「樓宇安心用水計劃－高級證書」）
- 其他有關執行下述表格之補充資料（倘有，如相片等）

日期：

（年-月-日）

參加者蓋章（由代表人簽署）

一. 檢查列表

編號	項目	飲用水系統			再生水系統			已執行的具體工作／ 未執行的原因		跟進及糾正措施 (改善工作／計劃執行時間)	
		已執行	未執行	不適用	已執行	未執行	不適用	飲用水系統	再生水系統	飲用水系統	再生水系統
1.	清洗儲水池 每年清洗儲水池的次數：(飲用水) _____ (再生水) _____ 對上一次清洗儲水池的日期：(飲用水) _____ (再生水) _____										
1.1	事先通知受影響用戶。	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
1.2	檢查供水設施如扶梯、閘門、水泵等運作情況。	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
1.3	按照勞工事務局“密閉空間工作安全程序”採取相應的安全措施。(如使用個人安全設備、抽風機、氣體檢測儀等)	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
1.4	安排至少 2 名合資格工作人員進行清洗工作。(當一名工作人員在儲水池內工作時，另一名工作人員須在儲水池入口處外協助)	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
1.5	按照勞工事務局“使用化學物品的安全指引”使用漂白劑進行清洗工作	☐	☐	☐	☐	☐	☐				

一. 檢查列表

編號	項目	飲用水系統			再生水系統			已執行的具體工作／ 未執行的原因		跟進及糾正措施 (改善工作／計劃執行時間)	
		已執行	未執行	不適用	已執行	未執行	不適用	飲用水系統	再生水系統	飲用水系統	再生水系統
1.6	進行清洗工作前，工作人員已做好自身、工作服及工具的清潔及消毒工作。	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
1.7	清洗完成後，在重新供水給用戶前，有測試儲水池水的餘氯及pH值（酸鹼度）是否合格。（合格水平為餘氯少於1mg/L，pH值在6.5至8.5範圍內）	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
2.	檢查樓宇供水系統 每年檢查樓宇供水系統的次數：（飲用水）_____（再生水）_____ 對上一次檢查樓宇供水系統的日期：（飲用水）_____（再生水）_____										
儲水池											
2.1	儲水池蓋保持蓋好及上鎖。	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
2.2	儲水池蓋蓋身及相關配件無破損。	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
2.3	儲水池蓋頂高出地面合適距離（一般應在5公分或以上）。	☐	☐	☐	☐	☐	☐				

一. 檢查列表

編號	項目	飲用水系統			再生水系統			已執行的具體工作／ 未執行的原因		跟進及糾正措施 (改善工作／計劃執行時間)	
		已執行	未執行	不適用	已執行	未執行	不適用	飲用水系統	再生水系統	飲用水系統	再生水系統
2.4	儲水池蓋附近無積水及雜物。	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
2.5	鋼筋混凝土儲水池內貼有無毒白色瓷磚。	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
2.6	儲水池內部完好、無裂痕。	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
2.7	入水、出水及排水閘門、水位計、浮球閥等相關部件之運作正常。	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
2.8	儲水池各金屬部件(如儲水池蓋、扶梯等)無出現鏽蝕。	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
2.9	溢流管、排氣管出口之防蟲網或封蓋完好、無破損。	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
2.10	排水管、溢流管保持暢通。	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
2.11	排水管與排水系統直接相連。	☐	☐	☐	☐	☐	☐				

一. 檢查列表

編號	項目	飲用水系統			再生水系統			已執行的具體工作／未執行的原因		跟進及糾正措施 (改善工作／計劃執行時間)	
		已執行	未執行	不適用	已執行	未執行	不適用	飲用水系統	再生水系統	飲用水系統	再生水系統
2.12	儲水池內的水無混濁、懸浮物或沉積物。	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
2.13	儲水池的儲水量最多只提供一天用水量，以保障公眾健康。	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
水泵											
2.14	水泵的進、出口壓力、電壓、電流正常，無異常噪音震動。	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
2.15	水泵部件無鏽蝕、老化情況。	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
2.16	管道及水泵安裝牢固。	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
水管及配件											
2.17	水管無鏽蝕、破裂或漏水。	☐	☐	☐	☐	☐	☐				

一. 檢查列表											
編號	項目	飲用水系統			再生水系統			已執行的具體工作／未執行的原因		跟進及糾正措施 (改善工作／計劃執行時間)	
		已執行	未執行	不適用	已執行	未執行	不適用	飲用水系統	再生水系統	飲用水系統	再生水系統
2.18	各類閥門(如閘閥、止回閥及減壓閥)運作正常。	☐	☐	☐	☐	☐	☐				

二、宣傳及培訓		已執行	未執行	不適用
1.	於樓宇內向住戶、員工或客人展示關於樓宇供水系統維護和節約用水的宣傳物品。	☐	☐	☐
2.	參與政府或其他組織舉辦的樓宇供水系統維護或節約用水活動。	☐	☐	☐
3.	向員工提供關於樓宇供水系統維護的培訓。	☐	☐	☐

三. 節水器具使用情況 (樓宇內共同部分)		
用水器具	是否具備節水功能	數量(個)
水龍頭	具備節水功能	
	不具備節水功能	
馬桶	具備節水功能	
	不具備節水功能	
小便器	具備節水功能	
	不具備節水功能	
沐浴花灑	具備節水功能	
	不具備節水功能	